

W związku z zakończeniem prac budowlanych i przekazaniem do użytkowania nowopowstałych sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiercieńskiego, Bazylany, Małachowskiego, Lwowska – Niemcewicz MP GK Sp. z o.o. informuje, że istnieje w tym rejonie techniczna możliwość świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem się do sieci powinni:

1. Jeśli posiadają już przyłącza

- Dokonać połączenia pomiędzy istniejącą instalacją doziemną z budynku, a posiadanym już przyłączem (zejściem z drogi)

- Przyłącze kanalizacyjne

1. Połączyć rurę przyłączową z instalacją doziemną wychodzącą z budynku. W miejscu połączenia powinna znajdować się studzienka rewizyjna. W przypadku chęci wykorzystania istniejącego szamba jako studzienki rewizyjnej należy je opróżnić i wyrobić w nim kintę.

- Przyłącze wodociągowe

1. Poprowadzić rurę przyłączową do budynku i przejść do środka przez fundamenty ściany zewnętrznej.
2. Zamontować konsolę wodomierzową (wg załączonego poniżej schematu) wewnątrz budynku, za pierwszą zewnętrzną ścianą. Do przygotowanego zestawu, po podpisaniu umowy MP GK zamontuje licznik wody.
3. Połączyć odcinek od konsoli wodomierzowej do istniejącej w budynku instalacji wewnętrznej. Jednocześnie należy odłączyć dotychczasowe zasilanie w wodę ze studni indywidualnej.

**!!! Wody ze studni nie może mieszać z wodą z wodociągu.**

- Zgłosić się do geodety celem sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza.

**!!! Ten punkt nie dotyczy przypadków gdzie przyłącza były wykonane odpłatnie przez MP GK. W tym wypadku inwentaryzacje powykonawcze dostarcza MP GK.**

- Zgłosić się do MP GK Sp. z o.o. – Dział Techniczny (pok. 26) celem ustalenia terminu odbioru technicznego przyłącza podczas którego sprawdzana będzie:

- prawidłowość podłączenia w studzience rewizyjnej (przyłącze kanalizacyjne) lub
- prawidłowość montażu zestawu wodomierzowego (przyłącze wodociągowe).

- Z przeprowadzonego odbioru technicznego sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego stanowiący podstawę do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie dostawy wody / odbioru ścieków.

- Zgłosić się do Działu Obsługi Klienta MP GK Sp. z o.o. celem podpisania Umowy.

**!!! Do podpisania umowy niezbędne jest okazanie aktu notarialnego potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością oraz ww. protokół odbioru przyłącza.**

2. Jeśli posiadają projekt, ale nie mają wykonanego przyłącza

- Wybrać wykonawcę i wykonać przyłącze.

**!!! Przyłącza do sieci wykonuje na swój koszt Inwestor tj. Właściciel przyłączanej nieruchomości.**

**!!! Prowadzenie robót budowlanych w obrębie pasa drogowego wymaga uzgodnienia z Urzędem Miasta Chełm. Należy złożyć do UM Chełm:**

**1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym**

**2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.**

**Dopiero po uzyskaniu ww. zezwoleń możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych.**

- Po wykonaniu przyłącza należy je zainwentaryzować geodezyjnie.
- Zgłosić się do MPGK Sp. z o.o. – Dział Techniczny (pok. 26) celem ustalenia terminu odbioru technicznego wykonanego przyłącza.
- Podpisać z MPGK Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług w zakresie dostawy wody / odbioru ścieków.

**!!! Do podpisania umowy niezbędne jest okazanie aktu notarialnego potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.**

### 3. Jeśli nie posiadają przyłączy, ani projektu

- Złożyć do MPGK wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
- Zgłosić się do osoby posiadającej uprawnienia do projektowania celem sporządzenia projektu technicznego  
lub
- W przypadku chęci realizacji budowy przyłącza na podstawie Art. 29a Prawa Budowlanego tj. bez projektu, Inwestor zobowiązany jest sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej i uzgodnić przebieg trasy planowanego przyłącza pod względem kolizji z gestorami sieci, których przebieg przecina się z trasą przyłącza
- Uzyskać Decyzję na lokalizację przyłącza w pasie drogowym – UM Chełm
- Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – UM Chełm
- Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej – UM Chełm
- Wybrać wykonawcę i wybudować przyłączy
- Po wykonaniu przyłącza należy je zainwentaryzować geodezyjnie.
- Zgłosić się do MPGK Sp. z o.o. – Dział Techniczny (pok. 26) celem ustalenia terminu odbioru technicznego wykonanego przyłącza.
- Podpisać z MPGK Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług w zakresie dostawy wody / odbioru ścieków.


**!!! Do podpisania umowy niezbędne jest okazanie aktu notarialnego potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.**

W przypadku chęci podłączenia się do sieci kanalizacyjnej przy jednoczesnym zaopatrzeniu w wodę z prywatnej studni Mieszkaniec jest zobowiązany do zamontowania na własny koszt licznika wody w studni. Licznik ten zostanie oplombowany przez MPGK SP. z o.o.. Otrzymane odczyty będą

podstawą do obliczenia opłaty za odprowadzone ścieki, zgodnie z zasadą 1m<sup>3</sup> ujmowanej wody = 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

Ewentualne zużycie wody na cele ogrodowe, przy których nie odprowadza się ścieków do kanalizacji sanitarnej należy dodatkowo opomiarować wodomierzem. Różnica wskazań wodomierza głównego i podlicznika ogrodowego będzie w tym wypadku podstawą do naliczania ilości odprowadzanych ścieków.

## SCHEMAT MONTAŻOWY WODOMIERZA od $\varnothing 15$ do $\varnothing 40$



### LEGENDA

1. Zawór grzybkowy
2. Filtr siatkowy
3. Wodomierz od  $\varnothing 15$  do  $\varnothing 40$
4. Zawór antyskażeniowy
5. Łącznik nypłowy
6. Prosty odcinek przewodu równy średnicy wodomierza
7. Zawór kulowy lub grzybkowy